

 Östra Göinge kommun	Styrdokument – operativa mål
Förvaltning	Räddningstjänsten
Handläggare	MS
Datum	2013-02-28
Version	2.0 Gäller även som utr.best. 4.02
Antaget, RC	2013-04-01 Rev. 2015-04-20

Styrdokument för Räddningstjänstens operativa mål

Räddningstjänsten i Östra Göinge

2013-03-22

 Östra Göinge kommun	Styrdokument – operativa mål
Förvaltning	Räddningstjänsten
Handläggare	MS
Datum	2013-02-28
Version	2.0 Gäller även som utr.best. 4.02
Antaget, RC	2013-04-01 Rev. 2015-04-20

Inledning

Operativa målsättningar bygger på genomförd riskinventering och kommunens handlingsprogram enligt LSO. När riskinventering och handlingsprogram uppdateras ska operativa målsättningar också ses över.

Knutet till de operativa målsättningarna är kompetenskraven på den operativa personalen och den operativa övningen och utbildningen som finns i separata styrdokument.

Tabell, operativa målsättningar:

Räddningstjänstens personal ska vara övad och ha tillgång till utrustning för att kunna utföra:

Uppgift	Station 1000/ Kristianstad heltid <small>Station 1000/Kristianstad är angiven med anledning av det civilrättsliga avtalet kommunerna emellan.</small>	Station 4000/ Broby deltid	Station 4300/ Sibbhult deltid
Ledning och samordning av större och komplicerade räddningsinsatser	Ja	-	-
Bistå med stabspersonal till Stab Skåne och Stab Skåne NO samt kunna upprätta egen stab	Ja	-	-
Genomföra livräddningsinsats med rökdykargrupp	Ja	Ja	Ja
Genomföra samtidig livräddningsinsats med rökdykargrupp och utvändigt livräddning eller släckning vid brand i byggnad upp till 8 våningar/23 m	Ja	Först vid förstärkning från stn 1000	Först vid förstärkning från stn 1000



Förvaltning	Räddningstjänsten
Handläggare	MS
Datum	2013-02-28
Version	2.0 Gäller även som utr.best. 4.02
Antaget, RC	2013-04-01 Rev. 2015-04-20

Genomföra samtidig livräddningsinsats med rökdykargrupp och utvändigt livräddning eller släckning vid brand i byggnad upp till 4 våningar/11 m	Ja	Först vid förstärkning	Först vid förstärkning
Kunna utföra inledande livräddningsinsats vid kemikalieolycka	Ja	Ja	Ja
Kunna utföra livräddningsinsats och begränsningsinsats samtidigt vid kemikalieolycka	Ja	-	-
Kunna stoppa utflöde av kemikalier i gasfas, vätskefas eller vid utflöde motsvarande rörbrott i distributionsledning eller motsvarande	Ja	-	-
Kunna utföra kemdykarinsats vid olycka med tankbil eller järnvägsvagn	Ja	-	-
Kunna utföra begränsningsinsats vid mindre läckage och spill av kemikalie	Ja	Ja	Ja

 Östra Göinge kommun	Styrdokument – operativa mål
Förvaltning	Räddningstjänsten
Handläggare	MS
Datum	2013-02-28
Version	2.0 Gäller även som utr.best. 4.02
Antaget, RC	2013-04-01 Rev. 2015-04-20

Upprätta saneringsplats i samband med kemdykarinsats	Ja, i samverkan med t.ex. Kem Skåne	-	-
Indikera utsläpp av explosiva, giftiga och radioaktiva ämnen	Ja	-	-
Losstagnning av fastklämda vid trafikolycka	Ja	Ja	Ja
Losstagnning av personer vid olyckor i hissar	Ja	Ja	Ja
Kunna upprätta uppsamlingsplats för skadade	Ja	Ja	Ja
Kunna upprätta uppsamlingsplats med sjukvårdstält	-	-	-
Skogsbrandsläckning	Ja	Ja	Ja
Släckinsats på öar	Ja	Ja	Ja
Oljeskadebekämpning på land, i sjöar, kustvatten samt begränsa spridning i avloppssystem och miljö känsliga områden	Ja	Ja	Ja
Sjöräddning på insjöar och andra vattendrag, dock ej vattendykning	Ja	Ja	Ja
Sjöräddning i hamnar, dock ej vattendykning	Ja	-	-
Biträda sjöfartsverket vid	Ja	-	-



Förvaltning	Räddningstjänsten
Handläggare	MS
Datum	2013-02-28
Version	2.0 Gäller även som utr.best. 4.02
Antaget, RC	2013-04-01 Rev. 2015-04-20

sjöräddning till havs			
Terrängtransporter av skadade personer till farbar väg	Ja	Ja	Ja
Djurlivräddning av tamboskap	Ja, viss specialutrustning finns	Ja, enklare karaktär	Ja, enklare karaktär
Utföra olika uppdrag av teknisk karaktär såsom stormskador, vattenskador och hisstopp	Ja	Ja	Ja
Kunna begränsa/släcka en spillbrand på 300 m ²	Ja	-	-
Kunna begränsa/släcka en mindre spillbrand	Ja	Ja	Ja