

## Lathund för att fylla i anmälan/ansökan om enskilt avlopp

OBS! Fyll i alla uppgifter utförligt. Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras.

### 1. Sökanden

Om det är annan sökande än fastighetsägare ska fullmakt bifogas.

### 2. Fastighet

### 3. Entreprenör

Om ni vid senare tillfälle byter entreprenör ska detta meddelas Miljöenheten.

### 4. Ansökan avser

### 5. Anmälan avser

### 6. Lokala förutsättningar och skyddsavstånd

Provgropar fyller två funktioner. Dels kan man undersöka grundvattennivån på den plats där infiltrationen ska ligga samt kan man undersöka/ta prov på jordmånen i marken där avloppsvattnet ska rinna ut. Uppgifter om grundvattennivån behövs för att kravet på en meters avstånd från infiltrationens bottenyta till grundvattnet ska efterlevas. Det är av vikt att provgrop görs på den plats där infiltrationen ska placeras. Jordmånen är viktig att bedöma eftersom den hastighet som avloppsvattnet rinner genom jordmånen med påverkar reningsgraden. Det får inte vara för grovt (snabbgenomrinning) och inte för tätt (vid lera kan infiltrationen sluta att fungera).

Om bedömning av jordmånen/jordprovtagning gjorts av Miljö och hållbarhet fylls detta i med datum.

Avståndet till den egna och andras vattentäkt är viktigt eftersom bakterier kan påverka dricksvattnets kvalitet. Riktlinjen är att avståndet ska vara 50 m till vattentäkt.

### 7. Beskrivning av avloppsanordning

Detta avsnitt är viktigt att fylla i omsorgsfullt.

### 8. Bilagor

Kartor ska innehålla skalstock och vara måttsatta. Att måttsätta gör man enklast genom att mäta avståndet från två olika hörn på ett boningshus till infiltrationens placering.