

Ansvarig Kommundirektör	Upprättad av	Berörda verksamheter Östra Göinge kommun	Fastställt datum KF 2005-03-23, § 42
Dokumentnamn KFS 66 - Sotningsfrister	Reviderad KF 2024-03-27 § 15	Diarienummer KS 2024-00147	

Sotningsfrister

Sid 1/4

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen tre (3) år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare (*BSK 6 år*)

(Inom parentes anges på detta sätt frist för brandskyddskontroll, Bsk)

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande:

Frist	Anmärkning
3 ggr/år <i>(Bsk 3 år)</i>	Konventionella pannor
2 ggr/år <i>(Bsk 3 år)</i>	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning
1 ggr/år <i>(Bsk 6 år)</i>	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande:

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 3 år)	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 ggr/år (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW
1 ggr/år (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.
2 år (vartannat år) (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW
2 år (vartannat år) (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.

B. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande:

Frist	Anmärkning
6 ggr/år (Bsk 3 år)	Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 ggr/år (Bsk 6 år)	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande:

3 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det utrymme som eldstaden är uppställd och för matlagning
------------------------	--

C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

Frist	Anmärkning
1 ggr/år (Bsk 3 år)	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd
4 år (vart 4:e år) (Bsk 6 år)	Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning
4 år (vart 4:e år) (Bsk 6 år)	Eldstaden är belägen i ett fritidshus

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska göras enligt följande:

Frist	Anmärkning
3 ggr/år Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämnt över året (Bsk 2 år)	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov
1 ggr/år (Bsk 2 år)	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet

E. Övrigt

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som till exempel ändrad eldningsfrekvens.